


Consigli utili



- ★ Affidare le operazioni di manutenzione ad un'impresa abilitata in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dal D.M. 37/2008 ex Legge n. 46/90. (verificabili presso la Camera di Commercio).
- ★ Accertarsi che l'impresa a cui sarà affidata la manutenzione ne abbia la capacità e posseda un'adeguata struttura organizzativa in grado di garantire l'effettuazione delle operazioni richieste (art.1 c.1, lett c) ed e) ex Legge 46/90).
- ★ Scegliere l'impresa fra quelle che hanno una conoscenza specifica del tipo e della marca della caldaia installata.
- ★ Estendere le operazioni di manutenzione annuale anche agli apparecchi di uso domestico quali scaldabagni.
- ★ Accertarsi che il manutentore annoti sul libretto di impianto i risultati della manutenzione eseguita, rilasci il Rapporto di controllo e effettui la registrazione sul CURIT.

Per ulteriori informazioni



Siti internet

www.provincia.lecco.it

Ogni cittadino può consultare i dati del proprio impianto sul sito: www.curit.it



E-mail

sportellocaldaie@provincia.lecco.it




Sportello caldaie


C.so Matteotti, 3 23900 - Lecco

Lo Sportello Caldaie è aperto **da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00**

Tel. 0341/295.266 - Fax. 0341/295.260



Provincia di Lecco



**CONTROLLO E
MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI
TERMICI 2020**

Campagna di informazione e
sensibilizzazione

Ufficio Energia

Cosa dice la legge



Manutenzione, sicurezza, controllo e autodichiarazioni degli impianti termici sono funzioni che vengono specificatamente regolate da precise disposizioni di Legge, qui di seguito elencate:

- ❖ Legge 9 gennaio 1991 n. 10
- ❖ DPR n. 412/93 e ss.mm.ii.
- ❖ D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192
- ❖ L. R. 11 dicembre 2006 n.24
- ❖ D.g.r. 3965 del 31.07.2015

Manutenzioni e analisi di combustione

Il mancato controllo degli impianti termici può comportare gravi rischi per la sicurezza dei cittadini, l'aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria e sprechi energetici.

Sono considerati impianti termici anche:

- gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva costituiti da pompe di calore e/o macchine frigorifere con potenza termica utile non inf. a 12 kW
- gli impianti fissi quali caminetti chiusi, stufe e/o radiatori individuali.

Le tempistiche di manutenzione sono indicate nella dgr 3965/2015.

Impianti termici alimentati a biomassa legnosa

Su tutto il territorio regionale è **obbligatorio** installare generatori alimentati a biomassa:

- non inferiori a **3 stelle** a partire dal **01.10.2018**
- non inferiori a **4 stelle** a partire dal **01.01.2020**

I generatori a biomassa installati **prima dell'1.10.2018** possono essere mantenuti in esercizio se:


- appartenenti almeno alla classe **2 stelle** a partire dal **01/10/2018**;
- appartenenti almeno alla classe **3 stelle** a partire dal **01/1/2020**.

La classe di appartenenza deve essere indicata nella certificazione ambientale rilasciata dal produttore.

Gli impianti devono essere provvisti di:

- dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore come previsto dal D.M. 37/2008, riferita ai vari componenti compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.
- Libretto di impianto e relativi rapporti tecnici di controllo.

Contributi obbligatori



E' obbligatorio per tutti gli impianti l'invio **OGNI DUE ANNI** della dichiarazione di avvenuta manutenzione resa valida attraverso il pagamento dei contributi provinciali e regionali. La trasmissione della stessa alla Provincia di Lecco **è di competenza del manutentore**.

Sono esenti dal versamento dei contributi:

- impianti di climatizzazione estiva
- impianti alimentati con biomassa legnosa
- impianti alimentati da pompe di calore

Controlli sugli impianti termici

La Provincia di Lecco è responsabile dell'attività di ispezione degli impianti termici per tutti i Comuni (ad eccezione del Comune capoluogo che opera direttamente).

Sanzioni

L'Inosservanza delle norme vigenti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- § Mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione (da 500 a 3000 euro)
- § Mancata tenuta del libretto di impianto (da 100 a 600 euro)
- § Non conformità impiantistiche non risanate dopo il controllo della Provincia (da 500 a 3000 euro)

9/7/2020 9-03-2020
Digitale
Firmato